



«УТВЕРЖДАЮ»  
Руководитель  
МОГО «Ухта»  
М.Н. Османов  
ЧД 2017г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

N 1

## 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Администрация МОГО «Ухта»

1.2. Адрес объекта: 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11

1.3. Сведения о размещении объекта:

  - отдельно стоящее здание 3 этажей, 2526,2 кв. м
  - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); \_\_\_\_\_ кв. м

1.4. Год постройки здания 1953г., последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет,  
капитального нет  
сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование –  
согласно Уставу, краткое наименование) Администрация муниципального образования  
городского округа «Ухта» (Администрация МОГО «Ухта»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 169300, Республика Коми, г. Ух-  
та, ул. Бушуева, д. 11, тел. 8(8216) 78-90-29

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,  
собственность) собственность

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,  
муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Совет МОГО «Ухта»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты \_\_\_\_\_  
169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

**Решение вопросов местного значения и осуществление отдельных государственных полномочий**

2.2. Виды оказываемых услуг: **оказание муниципальных услуг**

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, **взрослые трудоспособного возраста, пожилые**; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)  
**нет**

### 3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
автобус №2, 7, 19 остановка «Рынок»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  
**отсутствует**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - 300м

3.2.2. время движения (пешком) - 5-6 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; - отсутствует

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать \_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (понижение бордюрного камня, обустройство съездов)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <\*>

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН  в том числе инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

-----  
<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ВНД (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (К, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, О, У) ВНД (К, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, У) ВНД (К, Г, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ВНД (С)

-----  
<\*\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:**

**Территория, прилегающая к зданию:** разместить под знаком парковки номер телефона, по которому можно связаться с сотрудником администрации МОГО «Ухта» с целью получения помощи.

**Вход в здание:** установить тактильную плитку за 0,8 м до начала марша по длине лестницы; установить нормативный пандус; установить переговорное устройство перед пандусом; нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней; установить поручни; установить кнопку вызова персонала (табличку с номером телефона) на уровне досягаемости инвалидов на кресле-коляске; организовать оказание помощи инвалидам сотрудниками администрации МОГО «Ухта» для преодоления существующих барьеров; установить информацию со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками; заменить ручку на скобообразную; установить тактильную плитку перед дверью по ширине проема; в тамбуре установить дренажные и водосборные решетки.

**Путь (пути движения) внутри здания (в том числе пути эвакуации):**

**Коридор:** обозначить предупредительную информацию о препятствиях; участках. Разместить информацию о направлении движения к зонам целевого назначения, туалету; организовать зону размещения собаки - проводника.

**Лестницы:** установить поручни с обоих сторон; установить тактильную плитку до начала марша по длине лестницы; нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней; разместить сведения об уровне этажа («вверх ногами» на поручне на шрифте Брайля); оборудовать ограждения под маршем открытой лестницы.

**Дверь:** разместить информирующие обозначения помещений: рядом с дверью, со стороны дверной ручки; на высоте от 1,4 до 1,75 м; продублировать рельефными знаками. Отрегулировать дверной доводчик; оборудовать дверной порог рампой; оборудовать дверное полотно противоударной полосой.

**Пути эвакуации:** организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, слепых; обозначить контрастное цветовое обозначение входов, выходов, запасного выхода.

**Зона целевого назначения (кабинетная форма обслуживания):** выделить кабинет для приема граждан не менее 18 кв.м., с учетом наличие свободного пространства; установить индукционную систему (переносную), организовать сурдоперевод; оснастить кабинет крючками для костылей или тростей.

**Санитарно-гигиенические помещения:** на первом этаже - расширить дверной проем (не менее 0,9м); отрегулировать доводчик с задержкой закрывания дверей не менее 5 сек., разместить информацию с понятным обозначением на двери о назначении помещения (на высоте 1,35м); расширить габариты туалетной кабинки (обеспечить свободное пространство рядом с унитазом); установить кнопку вызова (со шнуром); установить крючки для костылей, тростей; установить поручни рядом с унитазом и раковиной; заменить раковину (для свободного подъезда кресла-коляски), установить кран рычажного типа или сенсорный; организовать сопровождение инвалидов с нарушением зрения.

**Система информации и навигации на объекте:**

**Визуальные:** установить интерактивное средство отображения; разместить специально освещаемые указатели в виде символов и пиктограмм с использованием яркого цвета, контрастного по отношению к фоновой поверхности; обозначить контрастное цветовое обозначение входов, запасного выхода.

**Акустические:** приобрести индукционную систему.

**Тактильные:** Установить при входе в здание таблицу с выпуклыми надписями или шрифтом Брайля, о названии объекта; установить на первом этаже здания информационную мнемосхему, отображающую информацию о размещении кабинетов в здании для инвалидов по зрению.

**Организовать оказание помощи инвалидам всех категорий сотрудниками администрации МОГО «Ухта» для преодоления существующих барьеров.**

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	TP
2	Вход (входы) в здание	TP
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	TP
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	TP
5	Санитарно-гигиенические помещения	KP
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с TCP
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	TP
8	Все зоны и участки	TP

-----  
 <\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

#### 4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения МП МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения», План мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности на территории МОГО «Ухта» на 2016 - 2030 годы»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДУ (К, С, Г, О, У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с УГО КРО ВОИ

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата zhit-vmeste.ru Жить вместе

(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

- Анкеты (информации об объекте) от "15" июня 2017 г.
- Акта обследования объекта: N акта 1 от "15" июня 2017 г.
- Решения Комиссии 15 июня 2017 г.